

POŽÁRNÍ ŘÁD

Tento požární řád je zpracován na základě ustanovení § 15 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a § 31 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Upravuje základní zásady zabezpečování požární ochrany.

1. Popis vykonávaných činností a charakteristiky požárního nebezpečí:

Hala míčových sportů je primárně určená ke konání soutěžních sportovních utkání všech halových míčových sportů a dále plní funkci tréninkového centra.

Sekundárně je hala míčových sportů používána pro osvětu a kulturu. Je zde povoleno provádět akce typu Halloween, Den her, Den s handicapem, Promítání filmů pro děti, hudební koncerty, divadelní představení, taneční soutěže, cvičení pro seniory, závody dronů, výstavy koček nebo jiných domácích zvířat, Food and wine festival, módní přehlídky, odborné přednášky, prodejní a prezentační veletrhy, prezentace firem a obdobné akce.

Požární nebezpečí při těchto činnostech spočívá především v nesprávném nebo zakázaném používání přenosných tepelných spotřebičů, elektrických spotřebičů a zařízení, používání přes zákaz otevřeného ohně včetně kouření a v neodborných opravách el. zařízení nebo opomíjení jejich závad.

2. Požárně technické charakteristiky hořlavých látek a stanovení jejich přípustného množství:

V objektu se kromě běžného vybavení haly a provozní nádrže záložního zdroje el. energie (dieselagregátu) nevyskytují žádné hořlavé látky.

Maximální množství v provozní nádrži je 500 litrů nafty.

Vybrané požárně technické charakteristiky motorové nafty:

Hořlavost:	hořlavá kapalina III. třídy
Bod vzplanutí:	nad 56 °C
Bod hoření:	cca 100 °C
Teplota vznícení:	cca 225 °C
Horní/dolní mezní výbušnosti:	0,6 % obj. / 6,5 % obj.
Vhodná hasiva:	Těžká, střední, lehká vzduchomechanická pěna, hasicí prášek, CO ₂ .
Nevhodná hasiva:	Proud vody (použít pouze na chlazení)

3. Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem:

- V celém objektu platí přísný zákaz kouření včetně kouření elektronických cigaret, manipulace s otevřeným ohněm, používání zábavné pyrotechniky a kouřových efektů.
- Použití pyrotechniky, kouřových a světelných efektů může za předem stanovených podmínek povolit jen vedení společnosti.
- Všichni jsou povinni dodržovat zásady bezpečného provozu elektrických spotřebičů. Je zakázáno používat neschválené el. spotřebiče a náhradní zdroje vytápění.
- Všichni jsou povinni dodržovat zásady bezpečné manipulace s hořlavými kapalinami (např. čisticí prostředky).
- Na elektroinstalaci nesmí být zřizována žádná provizoria, el. rozvaděče musí být uzavřené a trvale přístupné. Opravy elektrických zařízení smí provádět jen osoba s příslušnou odbornou kvalifikací.
- Osvětlovací tělesa (žárovky, zářivky) musí být opatřena kryty, nesmějí se zakrývat textilem, papírem apod., musí být pravidelně zbavovány prachu a nečistot. Svítidla musí být od hořlavých hmot vzdálena

nejméně 1 m, pokud není bezpečnost zajištěna jiným způsobem. Je zakázáno odstraňovat ochranné kryty svítidel, vypínačů a zásuvek.

- Je zakázáno ukládat na tělesa ústředního topení hořlavý materiál (papír, textilie apod.) a ukládat v jejich blízkosti hořlaviny. Je zakázáno sušení oděvů a obuvi na tělesech ústředního topení.
- Instalace a opravy, při nichž je nutno použít otevřeného ohně nebo jiného zdroje zapálení se považují za práce se zvýšeným nebezpečím požáru a lze je provádět jen za podmínek daných vyhláškou č. 87/2000 Sb. (zejména vystavit příkaz k takové práci a stanovit zajištění pracoviště).
- Pro prvotní zásah v případě požáru jsou k dispozici přenosné hasicí přístroje a hydrantové systémy. Seznam a umístění těchto hasicích přístrojů je součástí dokumentace požární ochrany. V případě nutnosti hasit požár pod napětím NESMÍ být použito hydrantu a vodního nebo pěnového hasicího přístroje!
- Je zakázáno poškozovat, odstraňovat nebo jinak snižovat účinnost přenosných hasicích přístrojů, hydrantových systémů a jiných prostředků či zařízení sloužících na ochranu před požáry, včetně příslušných bezpečnostních tabulek a nápisů.
- Všechny hasicí přístroje a hydrantové systémy musí být stále volně přístupné a viditelné. Nesmí se zakrývat žádnými předměty.

4. Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti, a to pro zahájení, průběh, přerušeni a ukončení činnosti:

Všechny osoby pohybující se v prostorech sportovní haly jsou povinny chovat se tak, aby nezavdaly příčinu ke vzniku požáru.

Při pořádání sportovních, kulturních nebo osvětových akcích, kterých se účastní diváci, musí být přítomna Preventivní požární hlídka, která se řídí a vykonává činnost dle: „Směrnice pro činnost preventivní požární hlídky, pro akce, kterých se zúčastňuje větší počet osob“.

V ostatní dobu zajišťuje požární bezpečnost, preventivní požární hlídka složená ze zaměstnanců společnosti a ochranné služby.

Při pořádání sportovních utkání je stanovena kapacita hlediště s hrací plochou na 1137 osob (v tomto počtu je započítáno 80 osob na hrací ploše).

Při pořádání kulturních a osvětových akcí je kapacita hlediště snížena na 715 osob. Při akcích, kdy jsou na hrací ploše umístěny židle nebo sedadla smí být jejich počet max. 300. O tento počet musí být snížena kapacita hlediště.

Při ukončení činnosti je povinností odpovědné osoby zkontrolovat, že jsou prostory v požárně nezávadném stavu a že jsou vypnuty všechny elektrické spotřebiče.

Ve všech prostorách je nutno zachovávat čistotu a pořádek.

5. Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest:

- Chodby a schodiště slouží v případě požáru jako únikové cesty, proto na nich nesmí být (ani dočasně) ukládány žádné předměty ani na nich nesmí být skladován jakýkoliv materiál.
- Únikové cesty a východy musí být označeny příslušnými bezpečnostními tabulkami, musí být trvale průchodné.

6. Jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance:

Za dodržování zásad požární ochrany v objektu odpovídá: **Michal Kulhánek, vedoucí BC a HMS**

V Karlových Varech dne 20. července 2022

 KV Arena, s.r.o.
Západní 1812/73
KV Arena 360 01 Karlovy Vary
IČ: 279 68 861 DIČ: CZ27968861
sekretariat@kvarena.cz, www.kvarena.cz

Schválil:
Ing. Roman Rokůsek, jednatel